



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46
tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl
www.wabrzezno.pl

Wąbrzeźno, dn. 27.01 .2015r.

N.HK 5210- 22/14

**Wójt Gminy Płużnica
87-214 Płużnica**

**OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Płużnica za rok 2014**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Płużnica za 2014r.

| Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Producent | Wielkość produkcji | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Jakość wody na koniec 2014r. | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie administracyjne | Prowadzone działania naprawcze |
|---|-------------------------|------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Wodociąg publiczny w Mgowie (Bagard, Błędowo, Dąbrówka, Działowo, Kotnowo, Nowa Wieś Królewska, Pólko, Płachawy Uciąż, Wiewiórki, Wieldzadz, Goryń, Mgowo) | Urząd Gminy Płużnica | 1200 m ³ /dobę | 3,191 tys. | <i>Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia</i> | <i>brak</i> | <i>brak</i> | <i>brak</i> |
| Wodociąg publiczny w Płużnicy (Orłowo, Bartoszewice, Czaple, Józefkowo, Bielawy, Ostrowo, Płużnica) | Urząd Gminy Płużnica | 140 m ³ /dobę | 1,851 tys. | <i>Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia</i> | <i>brak</i> | <i>brak</i> | <i>brak</i> |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2014r. z w/w wodociągów 10 próbek wody z punktów kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Próbki wody zostały pobrane do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru prób wody do spożycia za 2014 rok, zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Bydgoszczy, w ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakość wody z wodociągów na terenie gminy Płużnica była również kontrolowana przez zarządcę obiektów w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem badań. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Płużnica za rok 2014 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Mgowie i z wodociągu publicznego w Płużnicy odpowiada normom sanitarnym.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego - Dyrektora
w Wąbrzeźnie

mgr inż. Małgorzata Zalesna

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a