

Płużnica, dnia 12.12.2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytanie do treści "Zaproszenia do złożenia oferty" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska" - sprawa nr GPI.271.44.2017.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści "Zaproszenia do złożenia oferty" o następującej treści:

Pytania:

W związku z realizacją w/w zadania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Punkt wskazujący szerokość jezdni tj. „, szerokość jezdni 3,5 m-5,0m nawierzchni z asfaltobetonu 4 i 5 cm” jest nie zgodny z rozporządzeniem ponieważ minimalna szerokość jezdni powinna wynosić 4,5m

Prosimy również o sprecyzowanie czy zgodnie z obowiązującymi przepisami do realizacji projektu budowlanego bądź wykonawczego niezbędna jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

Odpowiedzi:

- 1) Drogę należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124).
- 2) Zamawiający przewiduje, że przebieg projektowanej drogi zmieści się w granicach istniejącego pasa drogowego, a inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. W takiej sytuacji uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nie będą wymagane. Jeżeli jednak okaże się że zakres przebudowy wykroczy poza pas drogowy i niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, to w takiej sytuacji projektant będzie musiał posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.

Z up. Wójta
mgr Tomasz Zygnarowski
Zastępca Wójta Gminy